

水平力に対する検定 (令46条による壁量計算)

階	方向	存在壁量[m]	地震力に対して				風圧力に対して			
			床面積[m ²]	単位壁量[m/m ²]	必要壁量[m]	地震判定	見付面積[m ²]	単位壁量[m/m ²]	必要壁量[m]	風圧判定
3階	X方向	11.69	26.80	0.18	4.82	OK	4.62	0.50	2.31	OK
	Y方向	15.70								
2階	X方向	22.63	33.47	0.34	11.38	OK	15.68	0.50	7.84	OK
	Y方向	27.11								
1階	X方向	32.76	32.81	0.46	15.09	OK	27.60	0.50	13.80	OK
	Y方向	42.81								

